

Администрация
 муниципального образования
 город Краснодар
 Муниципальное
 бюджетное
 общеобразовательное
 учреждение муниципального образования
 город Краснодар
 СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА № 63
 350047 г. Краснодар,
 ул. Славянская, 63
 ОГРН 1032306430364
 ИНН 2311060292
 8(861)222-08-44
 email:school63@kubannet.ru
 10.04.2020 г. № 118

Руководителю Управления
 Федеральной службы по надзору в
 сфере защиты прав потребителей и
 благополучия человека по
 Краснодарскому краю
 М.А. Потемкиной
upravlenie@kubanrpn.ru
 от директора МБОУ СОШ № 63
 С.Б. Кеда

Уважаемая Мария Александровна!

Согласно представлению №58 от 17.03.2020 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю года нами приняты следующие меры:

№ п/п	Нарушения	Принятые меры	Ответственные
1	п.4.28 - в спортивном зале потолки с трещинами, краска местами облущилась в раздевалках на стенах и потолках местами облущилась, на полу плитка с выбоинами, душевые не функционируют	Составлено ПСД и проведена достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта спортивного зала, проведена госэкспертиза. Определена стоимость капитального ремонта спортивного зала 2 571,43. Отправлена и заявка на капитальный ремонт спортивного зала директору муниципального образования г. Краснодар. Срок до 01.08.2021 года.	Директор МБОУ СОШ № 63 Кеда С.Б.
2.	п. 8.1. - в кабинете биологии, в лаборантской в кабинете физики и в 2-х начальных классах на первом этаже отсутствует подводка горячей и холодной воды	Будут организовано проведение подводки горячей и холодной воды в кабинете биологии, в лаборантской в кабинете физики и в 2-х начальных классах будет до 01.08.2020 года.	Заведующий хозяйством Поваляев А.А.
3.	п.4.28.- в туалете для девочек на первом	В туалете для девочек на первом этаже устранены	Заведующий хозяйством Поваляев А.А.

	этаже на потолке следы течи.	потолке следы течи.	
4	п.7.1.8.- в кабинете иностранного языка на 3-ем этаже светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами шторами, выполненными из синтетического материала, который снижает уровень естественного освещения.	В кабинете иностранного языка на 3-ем этаже убраны шторы, выполненные из синтетического материала.	Заведующий хозяйством Поваляев А.А.
5	п.5.8.- кабинеты химии и физики оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме, столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытия, защитные бортики по наружному краю столов отсутствуют.	В кабинетах химии и физики оборудовать на специальных демонстрационных столах, защитные бортики по наружному краю столов до 01.08.2020 года.	Заведующий хозяйством Поваляев А.А.
6	п.5.8.- б. п.12.12. - уборочный инвентарь после проведения уборки не промывается и не обеззараживается, так как отсутствует помещение для его обработки.	Организовать помещение для обработки уборочного инвентаря до 01.08.2020 года.	Заведующий хозяйством Поваляев А.А.
7	п. 2.8. – питание учащихся первой смены организовано на 4-х переменах, продолжительностью 20 минут, второй смены - на 2х переменах.	Организовано питание учащихся первой смены организовано на 3-х переменах, продолжительностью 20 минут, второй смены - на 2х переменах.	Соц.педагог Яшина Т.Л.

Директор МБОУ СОШ № 65



С.Б. Кеда