

Администрация
 муниципального образования
 город Краснодар
 Муниципальное
 бюджетное
 общеобразовательное
 учреждение муниципального образования
 город Краснодар
 СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА № 63
 350047 г. Краснодар,
 ул. Славянская, 63
 ОГРН 1032306430364
 ИНН 2311060292
 8(861)222-08-44
 email:school63@kubannet.ru
 04.04.2020 г. № 113

Руководителю Управления
 Федеральной службы по надзору в
 сфере защиты прав потребителей и
 благополучия человека по
 Краснодарскому краю
 М.А. Потемкиной
 от директора МБОУ СОШ № 63
 С.Б. Кеда

Уважаемая Мария Александровна!

Согласно предписанию №73п-05-2020 от 06.03.2020 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю года нами приняты следующие меры:

| № п/п | Нарушения | Принятые меры | Ответственные |
|-------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | п.4.28 - в спортивном зале потолки с трещинами, краска местами облущилась в раздевалках на стенах и потолках местами облущилась, на полу плитка с выбоинами, душевые не функционируют | Составлено ПСД и проведена достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта спортивного зала, проведена госэкспертиза. Определена стоимость капитального ремонта спортивного зала 2 571,43. Отправлена заявка на капитальный ремонт спортивного зала директору муниципального образования г. Краснодар. Срок до 01.08.2021 года. | Директор МБОУ СОШ № 63 Кеда С.Б. |
| 2. | п. 8.1. - в кабинете биологии, в лаборантской в кабинете физики и в 2-х начальных классах на первом этаже отсутствует подводка горячей и холодной воды | Будут организована в кабинете биологии, в лаборантской в кабинете физики и в 2-х начальных классах будет проведена подводка горячей и холодной воды до 01.08.2020 года. | Заведующий хозяйством Поваляев А.А. |
| 3. | п.4.28.- в туалете для девочек на первом | В туалете для девочек на первом этаже устранены на | Заведующий хозяйством Поваляев А.А. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | этаже на потолке следы течи. | следы проточки на потолке. Замечание устранено. | |
| 4 | п.7.1.8.- в кабинете иностранного языка на 3-ем этаже светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами шторами, выполненными из синтетического материала, который снижает уровень естественного освещения. | В кабинете иностранного языка на 3-ем этаже убраны шторы, выполненные из синтетического материала. Замечание устранено. | Заведующий хозяйством Поваляев А.А. |
| 5 | п.5.8.- кабинеты химии и физики оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме, столы имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытия, защитные бортики по наружному краю столов отсутствуют. | В кабинетах химии и физики будут оборудованы на специальных демонстрационных столах защитные бортики по наружному краю столов до 01.08.2020 года. | Заведующий хозяйством Поваляев А.А. |
| 6 | п.5.8.- 6. п.12.12. - уборочный инвентарь после проведения уборки не промывается и не обеззараживается, так как отсутствует помещение для его обработки. | Организовать помещение для обработки уборочного инвентаря до 01.08.2020 года. Закуплено оборудование для обеспечения дезинфекции уборочного инвентаря. | Заведующий хозяйством Поваляев А.А. |
| 7 | п. 2.8. – питание учащихся первой смены организовано на 4-х переменах, продолжительностью 20 минут, второй смены - на 2х переменах. | Организовано правильное питание первой смены и второй смены. Замечание устранено. | Соц.педагог Яшина Т.Л. |

Директор МБОУ СОШ № 63



(Handwritten signature)

С.Б. Кеда